



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE



Service Santé-Environnement

MADAME LE MAIRE
 MAIRIE DE OSSEY LES TROIS MAISONS
 Mairie
 10100 OSSEY LES TROIS MAISONS

Préfecture de l'Aube

Troyes le 26 août 2015

OSSEY LES TROIS MAISONS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

	Type	Code	Nom	
Prélèvement		00051196		
Unité de gestion		0055	OSSEY LES TROIS MAISONS	
Installation	UDI	000207	OSSEY LES TROIS MAISONS RESEAU	
Point de surveillance	P	0000000436	OSSEY LES TROIS MAISONS RESEAU	Prélevé le : vendredi 21 août 2015 à 12h52 par : CLEMENCE TOULOT
Localisation exacte			EVIER CUISINE M MARCILLY PAUL 25 RUE DES TILLEULS	Type visite : DDIS
Commune			OSSEY LES TROIS MAISONS	

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'air	24,4 °C				
Température de l'eau	22,6 °C				25.00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,5 unitépH			6.50	9.00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore combiné	<0,05 mg/LCl2				
Chlore libre	<0,05 mg/LCl2				
Chlore total	<0,05 mg/LCl2				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINIS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401
 Type de l'analyse : D1N Code SISE de l'analyse : 00051319 Référence laboratoire : 15M046904-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélogométrique NFU	<0,1 NFU				2.00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	360 µS/cm			200.00	1 100.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0.10
Nitrates (en NO3)	26,5 mg/L		50.00		

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure

inférieure supérieure

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2	n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL			0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/100mL			0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL	0.00		
Escherichia coli /100ml -MF	<1	n/100mL	0.00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00051196)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Je note l'absence de chlore libre. Il est nécessaire d'augmenter la chloration de manière à obtenir un taux avoisinant 0,10 mg/l sur le réseau de distribution.

Pour le directeur général par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Champagne Ardenne,
La déléguée territoriale départementale
l'Ingénieur du génie sanitaire

Françoise BUFFET

Information du public: ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique).
Délégation Territoriale Départementale de l'Aube - Cité Administrative des Vassaulles -C.S. 60763 - 10025 Troyes - Standard: 03.25.76.21.00 FAX 03.25.76.21.47